

(表)

様式第4のり (第4条、第5条関係)

給油取扱所構造設備明細書

事業の概要	自動車用燃料油販売、灯油販売、これに伴うサービス業務						
敷地面積	600.0 m ²						
給油空地	間口 30 m		奥行 20 m				
注油空地	有 (容器詰替・移動貯蔵タンクに注入) ・ 無						
空地の舗装	コンクリート ・ その他 ()						
建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造	階数		建築面積		水平投影面積		
	地上1階		200.0 m ²		200.0 m ²		
	壁	柱	床	はり	屋根	窓	出入口
	ブロック造	鉄骨造	鉄筋コンクリート造	鉄骨造	スレート造	防火設備 (網入りガラス)	防火設備、 (自閉式、網入りガラス)
建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造	階数	延べ面積	建築面積	壁	柱	床	はり
		m ²	m ²				
上階の有無 (給油取扱所以外)	有 (用途) ・ 無 (有の場合、屋根又はひさしの有無 有 (m) ・ 無)						
建築物の用途別面積	項目	床又は壁で区画された部分の1階の床面積		床又は壁で区画された部分 (係員のみが出入りするものを除く。) の床面積 (2階以上を含む。)			
	第1号	0 m ²					
	第1号の2	150.0 m ²		0 m ²			
	第2号	0 m ²		0 m ²			
	第3号	50.0 m ²		0 m ²			
	第4号	0 m ²					
	第5号	0 m ²					
計	200.0 m ²		0 m ²				
周囲の塀又は壁	構造等	コンクリートブロック		高さ	2.1 m		
	はめごろし戸の有無 有 (網入りガラス・その他 ()) ・ 無						

(裏)

固定給油設備等	項目	型 式	数	道 路 境 界 線 か ら の 間 隔	敷 地 境 界 線 か ら の 間 隔
	設 備				
固定給油設備	固定給油設備	A〇〇-〇〇	2	8.0m	5.0m
		B〇〇-〇〇	2	8.0m	5.0m
固定注油設備	固定注油設備	K〇〇-〇〇	1	12.0m	3.0m
固定給油設備以外の給油設備	給油配管及び(ホース機器・給油ホース車(台))・給油タンク車 なし				
附随設備の概要	洗車機 N〇〇-〇〇 1台 リフト P〇〇-〇〇 1台 コンプレッサー C〇〇-〇〇 1台				
電 気 設 備	電気設備技術基準の規定のとおり				
消 火 設 備	第4種消火設備 (〇〇大型消火器 50型) 1個 第5種消火設備 (〇〇消火器) 5個				
警 報 設 備	加入電話				
避 難 設 備	なし				
事務所等その他火気使用設備	なし				
滞留防止措置	地盤面を高くし傾斜を設ける措置 その他 ()				
流出防止措置	排水溝及び油分離装置を設ける措置 その他 ()				
タンク設備	専用タンク	S F 二重殻タンク 30,000ℓ 2基	可燃性蒸気 回収設備	有 ・ 無	
	廃油タンク等	S F 二重殻タンク 20,000ℓ 1基	簡易タンク	なし	
工事請負者 住所氏名	〇〇県〇〇市〇〇〇-〇 〇〇設備 〇〇 〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇				

- 備考 1 この様式の大きさは、日本産業規格A4とする。
- 2 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
- 3 建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。
- 4 専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書(様式第4のホ又は様式第4のへ)を添付すること。