

(記入例)

様式第4のり（第4条、第5条関係）

(表)

給油取扱所構造設備明細書

事業の概要		自動車用燃料油販売、灯油販売、これに伴うサービス業務											
敷地面積		600.0 m ²											
給油空地		間口		30		m		奥行		20		m	
注油空地		有 (容器詰替・移動貯蔵タンクに注入) ・ 無											
空地の舗装		コンクリート ・ その他 ()											
建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造		階数		建築面積				水平投影面積					
		地上1階		200.0 m ²				300.0 m ²					
		壁	柱	床	はり	屋根	窓	出入口					
		ブロック造	鉄骨造	鉄筋コンクリート造	鉄骨造	スレート造	防火設備 (網入ガラス)	防火設備である防火戸 (自閉式、網入ガラス)					
建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造		階数	延べ面積	建築面積	壁	柱	床	はり					
			m ²	m ²									
上階の有無 (給油取扱所以外)		有 (用途 (有の場合、屋根又はひさしの有無 有 () m) ・ 無 ())											
建築物の用途別面積	項目 用途	床又は壁で区画された部分の1階の床面積				床又は壁で区画された部分 (係員のみが出入りするものを除く。) の床面積 (2階以上を含む。)							
	第1号	0 m ²											
	第2号	150.0 m ²				0 m ²							
	第3号	0 m ²				0 m ²							
	第4号	50.0 m ²											
	第5号	0 m ²											
	第6号	0 m ²				0 m ²							
	計	200.0 m ²				0 m ²							
周囲の塀又は壁		構造等	コンクリートブロック		高さ	2.1 m							
		はめごろし戸の有無 有 (網入りガラス ・ その他 ()) ・ 無											

(裏)

固定給油設備等	設 備	型 式	数	道路境界線 からの間隔	敷地境界線 からの間隔
	固 定 給 油 設 備	A〇〇-〇〇	2	8.0m	5.0m
		B〇〇-〇〇	2	8.0m	5.0m
	固 定 注 油 設 備	K〇〇-〇〇	1	12.0m	3.0m
固定給油設備以外の給油設備		給油配管及び（ホース機器・給油ホース車（台））・ 給油タンク車 なし			
附 随 設 備 の 概 要		洗車機 N〇〇 〇〇 1台 リフト P〇〇-〇〇 1台 コンプレッサー C〇〇-〇〇 1台			
電 気 設 備		電気設備技術基準の規定のとおり			
消 火 設 備		加入電話			
警 報 設 備		なし			
避 難 設 備		なし			
事務所等その他火気使用設備		なし			
滞 留 防 止 措 置		地盤面を高くし傾斜を設ける措置 その他（ ）			
流 出 防 止 措 置		排水溝及び油分離装置を設ける措置 その他（ ）			
タ ン ク 設 備	専用タンク	S F 二重殻タンク 30,000ℓ 2基	可燃性蒸気 回収設備	有 ・ 無	
	廃油タンク 等	S F 二重殻タンク 20,000ℓ 1基	簡易タンク	なし	
工 事 請 負 者 名 住 所 氏 名		〇〇県〇〇市〇〇〇-〇 〇〇設備 〇〇 〇〇 電話 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇			

- 備考 1 この様式の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
- 3 建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。
- 4 専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書（様式第4のホ又は様式第4のへ）を添付すること。